

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pф, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ НСОПБ.ПТ.ЭО.ПР.353.Н.00332

(номер сертификата соответствия)

37578

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Арикон ЛК системы» (ООО «Арикон ЛК системы»), ОГРН: 1147746633011. Юридический адрес: 127055, Россия, г. Москва, туп. 1-й Тихвинский, д.5-7, пом.1, комн.2, офис 62. Фактический адрес: 142450, Россия, Московская область, город Старая Купавна, территория ОАО «МОСХИМ», телефон: +7 (495) 223 92 73, адрес электронной почты: lkm@ariconoil.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Sirca S.p.A. (Sirca S.p.A.), Юридический адрес: Viale Roma, 85-35010 S.Dono di Massanzago (PD), Italy. Фактический адрес: Viale Roma, 85-35010 S.Dono di Massanzago (PD), Italy, телефон: +39 49 932 23 11, адрес электронной почты: info@sirca.it

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория Стандартов» (ОС ООО «Лаборатория Стандартов»), 109443, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д. 135, корп. 3, эт. 1, пом. 3, ком. 13А, рабочее место 3У, тел. 8 (495) 150-95-38, факс 8 (495) 150-95-38, ОГРН 1187746994984, Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.353 от 18.08.2022 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Системы огнезащитные для древесины и материалов на их основе:

- Прозрачная (полиуретановый прозрачный грунт IT01Primer и полиуретановый прозрачный лак IT01Top): II (вторая) группа огнезащитной эффективности при среднем расходе не менее 450 г/м² без учета потерь;
- Пигментированная (полиуретановый тиксотропный грунт Igniprimer30 и полиуретановая белая эмаль Ignitor30): II (вторая) группа огнезащитной эффективности при среднем расходе не менее 560 г/м² без учета потерь.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний» (п. 6.1)

код ОК 034 (ОКПД 2)
20.30.12

код ТН ВЭД ЕАЭС
3208 10 900 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № ПИ2024/09-26/1-ЛС от 26.09.2024 г.
ИЛ ООО «Лаборатория Стандартов», свидетельство НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.353 от 18.08.2022 г., 141108, Московская обл., г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Советская, стр. 1/2, корп. 10, склад железобетонный, пом. 1
Схема сертификации – 5с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Management system certificate ISO 9001:2015 Certificate no.: CERT-01998-97-AQ-VEN-SINCERT, Valid: 28.06 2024 – 27.06.2027

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.09.2024 г. по 25.09.2029 г.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.В. Матюшкин

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Ю.А. Зуева

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ
«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsopb.pф